

Technisches Arbeitsblatt	Werkstattausrüstung Anlage zum Installateurvertrag	Stand: Sept. 2021
---------------------------------	--	------------------------------------

Dieses Arbeitsblatt gilt für die Eintragung in das VIU – Verzeichnis der Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH. Empfohlene Mindest-Ausstattung zur Ausführung von Gasinstallationsarbeiten nach Landesinstallateurausschuss-Empfehlung Nr. 1/20 Anlage 1.

Ausrüstungsgegenstände

- Abgasmessgerät (kompletter Koffer) 0
- Kombinationsprüfgerät für die Belastungs- und Dichtheitsprüfung der Gasleitung 0
- Messgerät zur Düsendruckeinstellung 0
- Überbrückungsleitung nach DIN VDE 0295 (hochflexibel, isoliertes Kupferseil, mind. 16 mm², max. 3 m Länge, inkl. Anschlussklemmen) 0
- Werkzeuge zur Verarbeitung von min. einem für Deutschland zugelassenem Rohrsystem in der Gasinstallation 0
- Sonstiges fachspezifisches Werkzeug (entsprechend des Tätigkeitsbildes des UI) 0
- Elektronisches Gasspürgerät nach DVGW Technischer Hinweis Merkblatt G 465-4 (M) oder alternativ schaumbildende Mittel (nach DIN EN 14291) 0

Gesetze, Verordnungen und technische Regeln in der jeweiligen gültigen Fassung

- DVGW G 600 (A) "Technische Regeln für Gasinstallation" 0
- DGUV Regel 100-001 Grundsätze der Prävention 0
- DGUV Vorschrift 38 – Bauarbeiten 0
- DGUV Regel 100-500, Kapitel 2.31 Arbeiten an Gasleitungen 0
- landesspezifische Bauordnung 0
- landesspezifische Feuerungsverordnung 0

Empfehlenswerte Zusatzausrüstung

- Elektronisches Leckmengenmessgerät für die Gebrauchsfähigkeitsprüfung 0
- Praxis der Gasinstallation, Kommentar zur TRGI (Papierform oder Zugang online) 0
- DVGW Arbeitsblätter bei speziellen Arbeiten (Papierform oder Zugang online) 0
- ZVSHK Betriebsanleitung Gasinstallation (Papierform oder Zugang online) 0

Das Installationsunternehmen bestätigt mit Stempel und Unterschrift das Vorhandensein der gekennzeichneten Ausrüstungsgegenstände sowie Unterlagen.

Ort, Datum: _____

Stempel, Unterschrift: _____