

Abmessungen für Gaszähler im Netzgebiet

Beiblatt zur Anlage 1 Technische Mindestanforderungen zum
Messstellenbetreiberrahmenvertrag



1. Balgengaszähler

Im Netzgebiet von MITNETZ GAS werden Balgengaszähler in Einstützenausführung eingesetzt.

2. Drehkolbengaszähler

Im Netzgebiet von MITNETZ GAS werden Drehkolbengaszähler in den nachstehenden Abmessungen eingesetzt:

Baugrößen	Nenndurchmesser (DN)	Baulängen (mm)
G 65	50	171
G 100	80	171
G 160	80	241
G 160	100	241
G 250	100	241
G 400	100	241
G 400	150	260
G 650	150	260
G 1000	200	600